

**Matrix**  
**Mindestausstattung von Aufenthaltsräumen**  
**mit vertikalen Rettungswegen (notwendige Treppen)**

Gebäude / Nutzung	Erster Rettungsweg innerhalb der zulässigen Rettungsweglänge	Zweiter Rettungsweg im Geschoss in beliebiger Entfernung	Bemerkung
Zweites Keller-geschoss	Treppe in Treppen- raum	2. Treppe in Treppen- raum oder Ausgang ins Freie	kein Aufenthaltsraum zulässig, Angriffsweg der Feuerwehr
oberstes Keller- geschoss	Treppe in Treppenraum	Ausgang ins Freie, Ausstieg (Fenster)	Ausstieg für einzelne Person
Erdgeschoss	Ausgang ins Freie oder zu einem not- wendigen Flur	Ausstieg (Fenster), keine weiteren Anfor- derungen	Fenster zum Retten von Personen geeignet *
Sonderbau erd- geschossig	Ausgang ins Freie	weitere Ausgänge, auch über Flure	je nach Personenzahl oder Grundfläche
Obergeschoss Gebäudeklassen 1 und 2	offene Treppe	Fenster	Fenster zum Retten von Personen geeignet *
MBO und HBO: Fensterbrüstung max. 8 m über Gelände- oberfläche	Treppe in Treppen- raum	Fenster	Fenster zum Retten von Personen geeignet *
Sonderbau Gebäudeklasse 1 -3	Treppe in Treppen- raum	weitere Treppe(n) in 2. Treppenraum	Gesamtbreite je nach Personen oder Grundfläche
MBO und HBO: Fensterbrüstung über als 8 m über der Geländeoberfläche	Treppe in Treppen- raum	Fenster *	Zufahrt und Aufstell- fläche für Hubrettungs- fahrzeug DLK(A) 23/12
	Treppe in Treppen- raum	weitere Treppe(n) in 2. Treppenraum	mit notwendigem Flur "Hochhaus-situation"
	Treppe in Treppen- raum	über Laubengang	offene Gänge vor der Aussenwand
Sonderbau Gebäudeklassen 4 und 5	Treppe in Treppen- raum	weitere Treppe(n) in 2. Treppenraum	je nach Personenzahl oder Grundfläche

**Matrix**  
**Mindestausstattung von Aufenthaltsräumen**  
**mit vertikalen Rettungswegen (notwendige Treppen)**

Gebäude / Nutzung	Erster Rettungs- weg innerhalb der zulässigen Rettungsweglänge	Zweiter Rettungs- weg im Geschoss in beliebiger Entfernung	Bemerkung
Hochhaus bis 60 m	Treppe in Treppen- raum  1 Treppe in Sicher- heitstreppenraum	weitere Treppe(n) in 2. Treppenraum  über notwendige Flure erreichbar	Innenliegende Treppen- räume und Treppen- räume in Keller- geschossen müssen SICHERHEITSTREPPEN- RÄUME sein  Flure mit nur einer Fluchrichtung max. 15 m lang
Hochhaus über 60 m	Treppe in Sicherheits- treppenraum	weitere Treppe(n) in weiterem Sicherheits- treppenraum	Flure mit nur einer Fluchrichtung max. 15 m lang
<p>Hinweis:  * lichte Öffnung mindestens B x H =0,90 x 1,20 m, Brüstungshöhe maximal 1,20 m,  Zugang für Feuerwehr</p>			